

KONTROLLPLAN FÖR INSTALLATION AV ELDSTAD/RÖKKANAL

Enligt plan- och bygglagen

Skapad datum:

Kommunens ärendenummer: BN-

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Kontrollplanen signeras i höger kolumn efter att byggmomenten utförts. **Först när allt är klart** skrivs datum och namnteckning längst ned på kontrollplanen.

FASTIGHET	
Fastighetsbeteckning	Fastighetsadress
BYGGHERRE	
Namn/företag	Person-/organisationsnummer
Adress	Postadress
Telefon (även riktnummer)/telefon mobil	E-post
ENTREPRENÖRER	
Entreprenör 1	Namn (projektets arbetsledare)
Entreprenör 2	Namn (projektets arbetsledare)
PROJEKT BESKRIVNING (Kort beskrivning av projektet i text)	

Kontrollen avser	Kontrollant (BH eller S)*	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)*	Allmän beskrivning	Signatur/ datum
Byggherren ska kontakta sotaren för konsultation innan arbetet påbörjar.	BH	Visuellt	Sotaren	Diskutera bland annat: <ul style="list-style-type: none"> • Typ och miljögodkända kaminer. • Eldstadsplan av obrännbart material. • Eventuellt behov av förbränningsluft från det fria. • Kontroll om underlaget tål lasten. 	
Underlagets bärförmåga och brandmotstånd.	BH	Visuellt/beräkning	BBR 5:4222 EKS 10	Tillräcklig hållfasthet samt förhindra brandspridning nedåt. Vid osäkerhet kontakta sakkunnig/konstruktör.	
Eldstad, rök- och avgaskanals avstånd till brännbara byggnadsdelar	BH	Mätning	BBR 5:422	Skydd mot värmepåverkan genom tillräckligt skyddsavstånd samt skydd mot strålning.	
Eldstadsplan	BH	Mätning	BBR 5:4223	Skydd mot antändning av golvet.	
Skorstenshöjd	BH	Mätning	BBR 5:4253, 6:743		
Rensning och inspektion	BH	Visuellt	BBR 5:428	Åtkomlighet för rensning, kontroll och inspektion.	
Taksäkerhet	BH	Visuellt	BBR 8:241	Tillträdesanordning till tak	
Eldstad och rökanal	S	Sotarintyg Byggherren lämnar sotarintyg till Plan- och byggavdelningen	BBR	Sotarintyg från behörig sotarfejarmästare ska lämnas in inför slutbesked.	
Överensstämmer med startbesked	BH	Visuellt	Enligt anmälan	Byggprojektet klart.	
Begränsning av utsläpp	BH	Visuellt	Produktbeskrivning BBR 6:7412	CO-utsläpp och verkningsgrad.	
Underskrift (Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts. Signeras fört när allt är klart)					
Datum		Namnteckning (byggherren)		Namnförtydligande	

*** Förkortningar som används:**

- BH (byggherre=sökande)
S (sakkunnig)
BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)
A-ritning (arkitekturritning)
K-ritning (konstruktionsritning)

Så här fyller du i din kontrollplan inför startbesked:

1. Fyll i uppgift om datum, kommunens ärendenummer, fastighetsbeteckning, byggherre och eventuell entreprenör.
2. Ta bort kontrollpunkter som inte gäller eller lägg till fler kontrollpunkter om det är något som saknas.
3. Nu är kontrollplanen klar **inför startbesked** och ska skickas in till kommunen. (Vid startbesked behöver kontrollplanen inte signeras.)

Vi meddelar dig om något behöver kompletteras eller ändras.

*När vi **godkänt kontrollplanen fastställs den i beslut om startbesked.***

Efter beslut om startbesked kan bygg- eller rivningsarbeten påbörjas

Så här fyller du i din kontrollplan inför slutbesked:

4. Byggherren signerar respektive kontrollpunkt löpande då arbetet är utfört och kontrollerat.
5. Byggherren signerar och daterar den ifyllda kontrollplanen.
6. Nu är kontrollplanen klar **inför slutbesked** och ska tillsammans med eventuella intyg **skickas in till kommunen:**

Tibro kommun

Plan- och byggavdelningen
543 80 Tibro

E-post: byggnadsnamnd@tibro.se